



**КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

ПРОТОКОЛ №4

позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

04 лютого 2026 року

м. Козятин

Головуючий: голова комісії з питань ТЕБ та НС- секретар ради Ірина РЕПАЛО.

Присутні: члени комісії з питань ТЕБ та НС (згідно списку).

I. Про подію щодо підвищення тиску газу в системі газопостачання організаціям та населенню міста Козятин 04 лютого 2026 року.

СЛУХАЛИ: начальника Козятинської дільниці Хмельницького УГГ Вінницької філії газорозподільних мереж України Олену РУДЕНКО, начальника сектору №3 Хмельницького РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Вінницькій області Богдана Медвідя, начальника відділення поліції № 2 Хмельницького РВП Головного управління національної поліції у Вінницькій області Андрія Пасеку.

В результаті технічної аварії на газорегуляторному пункті №2 по вул. Грушевського, 46, газ із магістральних труб пішов у будинки під значно вищим тиском, ніж це передбачено відповідними технічними нормами, у зв'язку з чим потік газу в конфорках газових плит та газових котлів споживачів став некерованим, що ледь не призвело до масових пожеж у приватному секторі та багатоквартирних будинках. Саме через такі раптові спалахи в різних районах міста почалися пожежі.

Зазвичай спеціальні ГРП мають контролювати такий тиск до безпечногo рівня, але цього разу цей захист, із невідомих причин, не спрацював.

Начальник відділення поліції № 2 Хмельницького РВП Головного управління національної поліції у Вінницькій області Андрій Пасека зазначив, що дана подія підпадає під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 270 КК України. Були створені рухомі групи щодо дотримання правил громадського порядку.

Начальник сектору №3 Хмельницького РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Вінницькій області Богдан Медвідь - з метою ліквідації наслідків зазначеної події було залучено особовий склад 11 ДРПЧ м. Козятин, працівників газової служби які намагалися оперативно локалізувати наслідки пожеж за такими адресами: вул Героїв Майдану,8 квартира 4 (Молотова Зоя Петрівна),вул. Героїв Майдану,16 квартира 14 (Порхун Антоніна Анатоліївна),вул. Героїв Майдану,33 квартира

54(Каспирович Анастасія Віталіївна), вул. Антоновича, 12 (Гижа Богдан Євгенович) та не допустити подальшої масштабної катастрофи.

Станом на 13:00, після проведення стабілізаційних робіт, тиск газопостачання в мережі був в межах норми. Бригадами газової служби надалі проводяться комплекс заходів по перевірці технічного стану газових приладів споживачів.

За результатами доповіді із урахуванням обговорення,

Комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Козятинської дільниці Хмельницького УГГ Вінницької філії газорозподільних мереж України Олену РУДЕНКО, начальника сектору №3 Хмельницького РУЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Вінницькій області Богдана Медвідя, начальника відділення поліції № 2 Хмельницького РВП Головного управління національної поліції у Вінницькій області Андрія Пасеку взяти до уваги.

2. Козятинській дільниці Хмельницького УГГ Вінницької філії газорозподільних мереж України (РУДЕНКО), організувати обстеження всіх абонентів у найкоротший термін та забезпечити газопостачання усім споживачам.

Термін: терміново

3. Начальнику сектору №3 Хмельницького РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Вінницькій області (МЕДВІДЬ), надати акти причини виникнення пожеж.

Термін: негайно

4. За результатами експертних висновків, комісійно визначити суму компенсацій з міського бюджету постраждалим споживачам.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань ТЕБ та НС- секретаря ради Ірину РЕПАЛО.

II. Щодо покращення протипожежного водопостачання на території громади.

СЛУХАЛИ: начальника сектору №3 Хмельницького РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області Богдана Медвідя.

Відповідно вказівки головного управління ДСНС у Вінницькій області необхідно розробити та затвердити План покращення протипожежного водопостачання в територіальній громаді, встановити контроль за проведенням ремонту несправних пожежних гідрантів. Здійснювати постійний контроль за станом тиску у мережі водогону, утриманням та забезпеченням безперешкодного доступу до місць забору води пожежною технікою.

За результатами доповіді із урахуванням обговорення,

Комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника сектору №3 Хмільницького РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області Богдана Медвідя взяти до уваги.

2. Затвердити План покращення протипожежного водопостачання в Козятинській територіальній громаді (додається).

3. Начальнику управління ЖКГ міської ради (ВОВКОДАВ) та ВСП «Київська дирекція філії «БМЕС» АТ «Укрзалізниця» (КРАВЕЦЬ):

3.1. Забезпечити ремонт зовнішнього протипожежного водопостачання в першу чергу на території та поблизу об'єктів з масовим перебуванням людей.

Термін виконання: до 01 липня 2026 року

3.2. Забезпечити встановлення та поновлення показників пожежних гідрантів, пожежних водоймищ.

Термін виконання: до 01 липня 2026 року

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Інформацію начальника сектору №3 Хмільницького РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області Богдана Медвідя.

Голова комісії

Секретар комісії



Ірина РЕПАЛО

Віктор РИБІНСЬКИЙ