



**КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

ПРОТОКОЛ № 21

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

25 жовтня 2022 року

м. Козятин

Головуючий: голова комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова Тетяна Єрмолаєва

Присутні: члени комісії (згідно списку),

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

I. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання.

СЛУХАЛИ: начальника 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗГУ ДСНС у Вінницькій області Вадима ШВЕЦЯ.

За результатами перевірки стану утримання джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) встановлено, що робота по утриманню протипожежного водопостачання в місті Козятині знаходиться у занедбаному стані. Так, із 60 вуличних пожежних гідрантів у несправному стані знаходиться – 37 (61%). Основною причиною такого стану протипожежного водопостачання є невизначеність або відсутність балансоутримувача джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів).

З метою забезпечення використання пожежних гідрантів під час пожеж, ліквідації стихійних лих, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, за результатами доповіді та з урахуванням обговорення, -

Комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Державної пожежно-рятувальної частини №11 Швеця В.В. прийняти до відома.

2. Вважати, що стан утримання джерел протипожежного постачання (пожежних гідрантів) в місті Козятині є незадовільним та може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю та здоров'ю людей у разі неможливості використання пожежних гідрантів при ліквідації пожеж, аварій, катастроф, стихійного лиха.

3. ВСП Київська дирекція філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» (Кравець М.В.):

1) провести технічне обслуговування та ремонт несправних пожежних гідрантів, які встановлені на мережах підприємства, поновити вказівники пожежних гідрантів відповідно до приписів органів ДСНС;

Термін: до 30.11.2022

2) інформацію про проведення технічного обслуговування та ремонт несправних пожежних гідрантів надати міській комісії з питань ТЕБ та НС.

Термін: до 30.11.2022

4. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти рішення про виділення через управління житлово-комунального господарства міської ради для комунального підприємства «Чисте місто» із резервного фонду бюджету територіальної громади коштів (в сумі згідно звернення), необхідних для закупівлі та встановлення 5 пожежних гідрантів (по вул. Володимира Великого, 16, вул. Грушевського, 30, вул. Грушевського, 72, вул. Незалежності, 54, вул. Чумацький шлях (Мічуріна), 2)

Термін : до 30.11.2022

5. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Вовкодав І.В.):

1) вжити заходів щодо усунення зміщення люків колодязів протипожежних гідрантів (по вул. Васьковського, 11), закриття люків шаром дорожнього покриття (по вул. Винниченка, 29) при проведенні дорожніх робіт із залученням підрядників, які виконували дорожні роботи.

Термін: до 30.11.2022

2) спільно з КП «Чисте місто» (Добржанський В.В.) звернутись до міської ради з пропозиціями про виділення коштів для закупівлі та встановлення 5 пожежних гідрантів (по вул. Володимира Великого, 16, вул. Грушевського, 30, вул. Грушевського, 72, вул. Незалежності, 54, вул. Чумацький шлях (Мічуріна), 2), а також забезпечити організацію та виконання робіт із їх встановлення.

Термін: до 31.12.2022

6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Вовкодава І.В.

Голова комісії

Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Секретар комісії

Георгій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

